

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«18» февраля 2025 г., 26250061000217255115

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому муниципальному округу
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«27» февраля 2025 г., 12 час. 00 мин. № 2502/612-26/1-ВО/А

(дата и время составления акта)

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 4

(место составления акта)

Акт профилактического визита

(обязательный/по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 18 » февраля 2025 г., № 2502/612-26/1-ВО/Р, учетный номер проверки 26250061000217255115.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Любимова Юлия Сергеевна – старший инспектор ОНД и ПР по Георгиевскому муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (государственный инспектор Георгиевского муниципального округа по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. край Ставропольский, р-н Георгиевский, ст-ца Незлобная, пер Кирпичный, Дом 12

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "ТОПОЛЕК" СТАНИЦЫ НЕЗЛОБНОЙ" ИНН 2625015237, адрес регистрации юридического лица: 357808, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГЕОРГИЕВСКИЙ, СТ-ЦА НЕЗЛОБНАЯ, ПЕР КИРПИЧНЫЙ, Д. 12

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «25» февраля 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «27» февраля 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовая пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «25» февраля 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «27» февраля 2025 года, 12 час. 00 мин.

по месту: край Ставропольский, р-н Георгиевский, ст-ца Незлобная, пер Кирпичный, Дом 12, ст. Незлобная, пер. Кирпичный, 12

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 25.02.2025 №6/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. рабочий проект (проектная документация) здания (ий); 2. разрешение на ввод объекта (ов) в эксплуатацию; 3. свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество (выписка) или иной правоустанавливающий документ; 4. распорядительный документ о назначении руководителя на должность; 5. распорядительные документы о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности (при наличии); 6. распорядительные документы об организации противопожарного режима на объекте; 7. договоры аренды (субаренды) здания (ий) (помещений); 8. документы по обучению лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования; 9. проектная документация на системы противопожарной защиты объекта; 10. техническая документация на системы противопожарной защиты; 11. техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ; 12. акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия, систем противопожарной защиты, наружного, внутреннего противопожарного водоснабжения, огнезадерживающих устройств, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека; 13. журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; 14. договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации; 15. документация об организации и проведении противопожарных инструктажей с работниками; 16. декларация пожарной безопасности (если разрабатывалась).

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам профилактического визита установлено:

1. Отсутствует эвакуационное освещение. Место выявления нарушения: ст. Незлобная, пер. Кирпичный, 12
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
 Пункт 37 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
 Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 25.02.2025 №6/н

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Фактический способ проведения профилактического визита: Место для ввода текста.

(указывается способ проведения профилактического визита)

Старший инспектор ОНД и ПР по Георгиевскому муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (государственный инспектор Георгиевского муниципального округа по пожарному надзору) Любимова Юлия Сергеевна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

7C7633FB0C7ACB42EE5BE017B0F23E73
Владелец: Любимова Юлия Сергеевна
Действителен с 20.12.2024 по 15.03.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Любимова Юлия Сергеевна - Старший инспектор ОНД и ПР по Георгиевскому муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (государственный инспектор Георгиевского муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 88795123025, e-mail: lyubimovayus@26.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

27.02.2025 в 12:00 Прош. Ушакова Д.С.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

